



Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
Тэл. (017) 233-52-13 факс (017) 233-25-88,
Эл. пошта: belst@gosstandart.gov.by

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88,
Эл. почта: belst@gosstandart.gov.by

15.01.2018 № 05-12-1/21

ПРЕДПИСАНИЕ

Главного государственного инспектора Республики Беларусь
по надзору за соблюдением технических регламентов

О запрете ввоза и обращения опасной продукции на территории Республики Беларусь

В результате проверки Гродненской областной инспекцией Госстандарта Частного унитарного предприятия по оказанию услуг «Иголенька» (УНП 590828024, акт проверки от 24.11.2017 № 17109) **выявлена опасная продукция:**

выключатель «Таймыр» TDM, артикул SQ 1814-0001 (1 класс, 10 А, цвет белый), изготовитель «WENZHOU ROCKGRAND TRADE CO.,LTD», Китай, импортер в Республику Беларусь ООО «ТД Комплект» (г.Минск).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (статья 4), ГОСТ Р 51324.1-2012 «Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Часть 1. Общие требования и методы испытаний» (пункт 21.1) по безопасности: не обеспечивается отсутствие недопустимого риска возникновения повышенных температур (во время испытаний выключатель претерпел изменения (деформацию), делающие невозможным его дальнейшую эксплуатацию).

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

с «22» января 2018 г. ввоз и обращение на территории Республики Беларусь опасной продукции:

выключателя «Таймыр» TDM, артикул SQ 1814-0001, изготовитель «WENZHOU ROCKGRAND TRADE CO.,LTD», Китай.

Административная ответственность за неисполнение настоящего предписания предусмотрена статьями 23.1 и 23.67 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Главный государственный инспектор
Республики Беларусь по надзору
за соблюдением технических регламентов

М.П.

подпись


В.В. Назаренко
расшифровка



Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
Тэл. (017) 233-52-13 факс (017) 233-25-88,
Эл. пошта: belst@gosstandart.gov.by

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88,
Эл. почта: belst@gosstandart.gov.by

15.01.2018 № 05-12-2/22

ПРЕДПИСАНИЕ

**Главного государственного инспектора Республики Беларусь
по надзору за соблюдением технических регламентов**

**О прекращении действия на территории
Республики Беларусь документов об оценке
соответствия Таможенного союза**

В результате проверки Гродненской областной инспекцией Госстандарта Частного унитарного предприятия по оказанию услуг «Иголенька» (УНП 590828024, акт проверки от 24.11.2017 № 17109) **выявлена опасная продукция:**

выключатель «Таймыр» TDM, артикул SQ 1814-0001 (1 класс, 10 А, цвет белый), изготовитель «WENZHOUE ROCKGRAND TRADE CO.,LTD», Китай, импортер в Республику Беларусь ООО «ТД Комплект» (г.Минск).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (статья 4), ГОСТ Р 51324.1-2012 «Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Часть 1. Общие требования и методы испытаний» (пункт 21.1) по безопасности: не обеспечивается отсутствие недопустимого риска возникновения повышенных температур (во время испытаний выключатель претерпел изменения (деформацию), делающие невозможным его дальнейшую эксплуатацию).

Продукция сопровождалась сертификатом соответствия Таможенного союза № **ТС RU C-CN.АЛ16.В.00101** на серийный выпуск изделий электроустановочных, выданным органом по сертификации продукции ООО «Гарант Плюс» (г. Москва, Российская Федерация) на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011, сроком действия с 05.09.2013 по 04.09.2018.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Прекратить с «22» января 2018 г. действие на территории Республики Беларусь сертификата соответствия Таможенного союза № TC RU C-CN.AL16.B.00101.

2. Государственному таможенному комитету, Министерству внутренних дел, Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Министерству здравоохранения, облисполкомам и Минскому горисполкому:

2.1 усилить контроль и надзор за ввозом и оборотом вышеуказанной продукции на территории Республики Беларусь;

2.2 принять необходимые меры по недопущению наличия в реализации данной продукции.

3. Главным государственным инспекторам областей по надзору за соблюдением технических регламентов:

3.1 при проведении государственного надзора проверять выполнение данного предписания;


3.2 в случае выявления фактов нарушения требований законодательства, принимать исчерпывающие меры;

3.3 информировать о проведенной работе управление государственного надзора за техническими регламентами и метрологического контроля комитета до «22» февраля 2018 г.

4. Контроль исполнения принятого решения оставляю за собой.

Главный государственный инспектор
Республики Беларусь по надзору за
соблюдением технических регламентов

М.П.



подпись

В.В. Назаренко

расшифровка



Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
Тэл. (017) 233-52-13 факс (017) 233-25-88,
Эл. пошта: belst@gosstandart.gov.by

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88,
Эл. почта: belst@gosstandart.gov.by

15.01.2018 № 05-12-1/23

ПРЕДПИСАНИЕ

**Главного государственного инспектора Республики Беларусь
по надзору за соблюдением технических регламентов**

**О запрете ввоза и обращения
опасной продукции на территории
Республики Беларусь**

В результате проверки Гродненской областной инспекцией Госстандарта Частного унитарного предприятия по оказанию услуг «Иголенька» (УНП 590828024, акт проверки от 24.11.2017 № 17109) **выявлена опасная продукция:**

перчатки защитные спилковые комбинированные «Докер люкс» XY130, изготовитель «GAOZHOU XINDI LEATHER PRODUCTS CO., LTD», Китай, импортер в Республику Беларусь ООО «ТД Комплект» (г. Минск).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» (подпункт 1 пункта 4.3 раздела 4) по показателю безопасности «стойкость к проколу» (показатель составил: спилок (1слой) и ткань (1 слой) – 56Н, спилок (1 слой) – 53Н при норме не менее – 58Н).

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

**с «22» января 2018 г. ввоз и обращение на территории
Республики Беларусь опасной продукции:**

перчаток защитных спилковых комбинированных «Докер люкс» XY 130, изготовитель «GAOZHOU XINDI LEATHER PRODUCTS CO., LTD», Китай.

Административная ответственность за неисполнение настоящего предписания предусмотрена статьями 23.1 и 23.67 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Главный государственный инспектор
Республики Беларусь по надзору
за соблюдением технических регламентов

М.П.



подпись

В.В. Назаренко

расшифровка



Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
Тэл. (017) 233-52-13 факс (017) 233-25-88,
Эл. пошта: belst@gosstandart.gov.by

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88,
Эл. почта: belst@gosstandart.gov.by

15.01.2018 № 05-12-2/24

ПРЕДПИСАНИЕ

**Главного государственного инспектора Республики Беларусь
по надзору за соблюдением технических регламентов**

**О прекращении действия на территории
Республики Беларусь документов об оценке
соответствия Таможенного союза**

В результате проверки Гродненской областной инспекцией Госстандарта Частного унитарного предприятия по оказанию услуг «Иголенька» (УНП 590828024, акт проверки от 24.11.2017 № 17109) **выявлена опасная продукция:**

перчатки защитные спилковые комбинированные «Докер люкс» XY130, изготовитель «GAOZHOU XINDI LEATHER PRODUCTS CO., LTD», Китай, импортер в Республику Беларусь ООО «ТД Комплект» (г. Минск).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» (подпункт 1 пункта 4.3 раздела 4) по показателю безопасности «стойкость к проколу» (показатель составил: спилок (1слой) и ткань (1 слой) – 56Н, спилок (1 слой) – 53Н при норме не менее – 58Н).

Продукция сопровождалась декларацией о соответствии Таможенного союза **ТС N RU Д-СН.АЛ14.В.84500** на серийный выпуск перчаток швейных защитных, зарегистрированной 14.09.2015 в органе по сертификации продукции ООО «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (г. Москва, Российская Федерация) на соответствие требованиям ТР ТС 019/2011, действительной по 13.09.2020.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Прекратить с «22» января 2018 г. действие на территории Республики Беларусь декларации о соответствии Таможенного союза ТС N RU Д-СН.АЛ14.В.84500.

2. Государственному таможенному комитету, Министерству внутренних дел, Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Министерству здравоохранения, облисполкомам и Минскому горисполкому:

2.1 усилить контроль и надзор за ввозом и оборотом вышеуказанной продукции на территории Республики Беларусь;

2.2 принять необходимые меры по недопущению наличия в реализации данной продукции.

3. Главным государственным инспекторам областей по надзору за соблюдением технических регламентов:

3.1 при проведении государственного надзора проверять выполнение данного предписания;

3.2 в случае выявления фактов нарушения требований законодательства, принимать исчерпывающие меры;

3.3 информировать о проведенной работе управление государственного надзора за техническими регламентами и метрологического контроля комитета до «22» февраля 2018 г.

4. Контроль исполнения принятого решения оставляю за собой.

Главный государственный инспектор
Республики Беларусь по надзору за
соблюдением технических регламентов

М.П.



подпись

В.В. Назаренко

расшифровка